

Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5352 in data 18-12-2014

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 41 DELLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2012, N. 26, AL SIG. VALLET ENRICO GIOVANNI DI ARVIER PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO, CON DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA DORA BALTEA IN LOC. MARAIS NEL COMUNE DI MORGEX, E DELLA LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO STESSO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE (LINEA N. 716).

Il Dirigente della struttura organizzativa Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

Vista la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), ed in particolare il titolo IV relativo all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di

impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 17 aprile 2014 il Sig. Vallet Enrico Giovanni di Arvier, C.F. VLLNCG59M02A326O, ha presentato una richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/2012, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dalla Dora Baltea in località Marais nel Comune di Morgex;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1765 in data 31 agosto 2012, relativa alla valutazione positiva, condizionata, sulla compatibilità ambientale;
- n. 858 in data 22 agosto 2013, relativa alla subconcessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dalla Dora Baltea in loc. Marais nel Comune di Morgex, per la produzione sul salto di metri 3,03 della potenza nominale annua di kW 262,22;

considerato che con nota del 9 maggio 2014, prot. n. 4439, è stato comunicato al proponente l'avvio del procedimento;

dato atto che, ai sensi della l.r. 8/2011, con note del 12 maggio 2014, prot. n. 4500 e n. 4514, è stata chiesta la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione sul Bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio del Comune di Morgex e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni;

dato atto che con nota prot. n. 5013 in data 20 maggio 2014 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 41 della l.r. 26/2012, per l'esame della richiesta di cui sopra;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 30 maggio 2014, nel quale è stato dato atto della sospensione dei lavori in attesa che il proponente fornisca i richiesti elementi supplementari, necessari per la valutazione;

preso atto delle note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi summenzionata:

- prot. n. 4689 in data 29 maggio 2014, con la quale la Struttura Pianificazione Territoriale ha chiesto al proponente la predisposizione degli elaborati relativi alla verifica di coerenza urbanistica dell'intervento con la pianificazione comunale, regionale e di settore sulla base della scheda tipo di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 628 del 12 aprile 2013;
- prot. n. 11033 in data 29 maggio 2014, con la quale la Struttura Aree protette ha confermato il parere già espresso in sede di valutazione di impatto ambientale con nota del 22 giugno 2012, prot. n. 17036/RN;
- prot. n. 4663 in data 29 maggio 2014, con la quale la Struttura Tutela qualità aria e acque ha espresso parere positivo relativamente alla normativa in materia di elettrodotti;

- prot. n. 5226 in data 4 giugno 2014, con la quale l'ARPA Valle d'Aosta ha ribadito il parere favorevole espresso in sede di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.10 della legge regionale 30 giugno 2009, n. 10 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico), e a condizione che la struttura della vasca che ospiterà la turbina in c.a. sia di spessore di almeno 40 cm e che la parte superiore della turbina ad immersione sia posizionata ad una profondità uguale o superiore a 60 cm;
- prot. n. 5739 in data 6 giugno 2014, con la quale la Struttura Affari generali demanio e risorse idriche ha chiesto l'aggiornamento del progetto relativamente al rialzo sia della briglia esistente che dell'argine posto in sinistra orografica in corrispondenza dell'opera di presa, nonché la predisposizione del progetto degli appositi dispositivi idonei alla misurazione delle portate prelevate e di quelle rilasciate in alveo (deflusso minimo vitale) da installare sull'opera di presa; ha inoltre specificato che le operazioni di taratura della sezione idraulica posta in corrispondenza della briglia esistente, necessarie per correlare l'altezza idrometrica con le portate idrauliche ivi transitanti ai fini della verifica del rispetto delle portate di deflusso minimo vitale, dovranno essere effettuate in contraddittorio con la Struttura medesima;

dato atto che con nota prot. n. 5815 in data 9 giugno 2014 è stata comunicata la sospensione del procedimento amministrativo in attesa della documentazione integrativa richiesta;

dato atto che in data 23 ottobre 2014 il proponente ha trasmesso l'intera documentazione integrativa richiesta;

dato atto che con note prot. n. 10076 e n. 10077 in data 20 maggio 2014 è stata convocata una nuova Conferenza di servizi prevista dall'articolo 41 della l.r. 26/2012, per l'esame della richiesta di cui sopra;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 14 novembre 2014, nel quale è stato dato atto della valutazione complessiva positiva sul progetto, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione formale rilasciata dalla Società R.A.V alla realizzazione delle opere sui terreni di proprietà censiti al foglio 22, mappali n. 172, 173 e 174 del N.C.T. del Comune di Morgex, e previa ricezione dei pareri delle Strutture Flora, fauna, caccia e pesca, Tutela beni paesaggistici e architettonici e Affari generali, demanio e risorse idriche;

preso atto delle note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi summenzionata:

- prot. n. 8743 in data 14 novembre 2014, con la quale il Comune di Morgex ha comunicato di non aver nulla da aggiungere rispetto a quanto già espresso in sede di prima riunione;
- prot. n. 24930 in data 27 novembre 2014, con la quale la Struttura Flora, fauna, caccia e pesca ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla realizzazione del progetto ed ha ribadito le prescrizioni formulate in sede di valutazione di impatto ambientale;
- prot. n. 8566 in data 02 dicembre 2014, con la quale la Struttura Tutela beni paesaggistici e architettonici ha informato che non solleva obiezioni in merito alla realizzazione delle opere in oggetto in quanto le stesse non comportano innovazioni di rilievo tali da incidere visivamente in modo sostanziale sul contesto paesaggistico di

pertinenza, per cui risultano sufficientemente compatibili in relazione alle esigenze di tutela;

- prot. n. 13584 in data 05 dicembre 2014, con la quale la Struttura Affari generali, demanio e risorse idriche ha evidenziato che i terreni censiti al foglio 22, mappali n. 172, 173 e 174 del N.C.T. del Comune di Morgex appartengono al demanio idrico fluviale e che pertanto sono già nella disponibilità del titolare della connessa subconcessione di derivazione d'acqua, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 25 ottobre 2013; in base alla suddetta deliberazione, infatti, le concessioni o le subconcessioni di derivazione di acque pubbliche costituiscono titolo per effettuare l'occupazione delle aree appartenenti al demanio idrico ai fini dell'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto derivatorio e, inoltre, l'onere per l'utilizzazione delle suddette aree risulta ricompreso nel canone di derivazione;
- prot. n. 13614 in data 09 dicembre 2014, con la quale la Struttura Affari generali, demanio e risorse idriche ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico in argomento, a condizione che i nuovi manufatti previsti in sponda orografica sinistra vengano rialzati in modo tale da garantire un franco di sicurezza minimo pari a 50 cm rispetto al livello del tirante idraulico raggiunto dalla piena di riferimento (tempo di ritorno pari a 200 anni); nella nota medesima, inoltre, la stessa Struttura ha sottolineato che, per la realizzazione delle opere interessanti l'alveo e le pertinenze della Dora Baltea, il proponente dovrà formulare alla Struttura apposita richiesta preventiva, ai fini del rilascio del benestare disciplinante l'esecuzione delle lavorazioni all'interno delle superfici appartenenti al demanio idrico;

preso atto che in data 10 dicembre 2014 il proponente ha trasmesso la documentazione progettuale che ha recepito le richieste formulate dalla Struttura Affari generali, demanio e risorse idriche nella nota sopra richiamata;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture organizzative Attività geologiche, Attività estrattive e rifiuti e Opere idrauliche, che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione in media tensione da 15 kV, costituita da un cavidotto interrato dalla centrale di produzione alla cabina esistente denominata "Cava Vallet", è parte integrante della richiesta di autorizzazione unica di cui all'oggetto e sarà denominata "Linea 716";

dato atto che, come indicato negli elaborati progettuali, nell'impianto in argomento è prevista l'utilizzazione di un gruppo di generazione costituito da una turbina di tipo Kaplan a basso salto di potenza pari a 400 kW, accoppiata ad un alternatore a magneti permanenti con potenza nominale di 500 kVA;

dato atto che, ai sensi dell'art. 47 della l.r. 26/2012, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

ricordato che i dati energetici relativi alla produzione effettiva dell'impianto dovranno essere trasmessi periodicamente all'Amministrazione regionale, in relazione al perseguimento degli obiettivi fissati dal vigente documento di programmazione energetico - ambientale regionale;

considerato che l'autorizzazione unica deve contenere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della l.r. 26/2012, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente, definita sulla base del piano di dismissione presentato dal proponente e rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;

dato atto che il rilascio dell'autorizzazione medesima costituisce, ai sensi dell'art. 42 della l.r. 26/2012, titolo a realizzare l'intervento richiesto e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere;

considerato che, ai sensi dell'art. 41, comma 7, della l.r. 26/2012, il proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 26/2012, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi e nel corso dei procedimenti di subconcessione di derivazione dell'acqua e di valutazione di impatto ambientale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012, concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, come modificata ed integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 720 in data 30 marzo 2012, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto, come confermato con deliberazione n. 1474 in data 6 settembre 2013;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31 dicembre 2013, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative,

DECIDE

1. di concedere al Sig. Vallet Enrico Giovanni di Arvier, C.F. VLLNCG59M02A3260, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 41 della l.r. 26/2012, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dalla Dora Baltea in località Marais nel Comune di Morgex, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nelle riunioni del 30 maggio e del 14 novembre 2014;

2. di rilasciare al proponente di cui al punto 1., secondo quanto previsto dal punto 7 del d.m. 10 settembre 2010, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione in media tensione da 15 kV tramite cavidotto interrato (Linea 716), dalla centrale di produzione alla cabina esistente denominata "Cava Vallet";
3. di dare atto che l'impianto di cui al punto 1. utilizzerà un gruppo di generazione costituito da una turbina di tipo Kaplan a basso salto di potenza pari a 400 kW, accoppiata ad un alternatore a magneti permanenti con potenza nominale di 500 kVA;
4. di dichiarare l'impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003;
5. di stabilire che:
 - a. l'impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 1765/2012 (valutazione impatto ambientale) e n. 858/2013 (subconcessione di derivazione acqua);
 - c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - la struttura della vasca che ospiterà la turbina in c.a. dovrà essere di spessore di almeno 40 cm;
 - la parte superiore della turbina ad immersione dovrà essere posizionata ad una profondità uguale o superiore a 60 cm;
 - le operazioni di taratura della sezione idraulica posta in corrispondenza della briglia esistente, necessarie per correlare l'altezza idrometrica con le portate idrauliche ivi transitanti ai fini della verifica del rispetto delle portate di deflusso minimo vitale, dovranno essere effettuate in contraddittorio con la Struttura Affari generali, demanio e risorse idriche;
 - d. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, il soggetto autorizzato assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla costruzione dell'impianto, sollevando l'Amministrazione regionale ed il Comune di Morgex da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
 - e. l'autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto e ha la durata di trent'anni relativamente all'esercizio del medesimo; laddove la stessa dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; il soggetto autorizzato dovrà comunicare l'avvenuto rinnovo alla Struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili;

- f. qualora il soggetto autorizzato intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- g. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, il soggetto autorizzato è tenuto a presentare apposita domanda alla Struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
- h. è fatto obbligo al soggetto autorizzato di comunicare al Comune di Morgex, alla stazione forestale competente per territorio, alla Struttura organizzativa Tutela qualità aria e acque e, per conoscenza, alla Struttura organizzativa Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
- i. all'atto dell'avvio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà provvedere al versamento di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di reinserimento o recupero ambientale, a favore del Comune di Morgex, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, definita sulla base del piano di dismissione, e pertanto di valore pari a 33.910,00 euro, rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- j. prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione dei lavori interessanti l'alveo e le pertinenze della Dora Baltea, il proponente dovrà formulare apposita istanza alla Struttura Affari generali, demanio e risorse idriche per il rilascio del benestare disciplinante le modalità di esecuzione delle opere sulle superfici appartenenti al demanio idrico;
- k. prima della realizzazione delle opere strutturali, il soggetto autorizzato dovrà procedere alla prescritta denuncia presso il Comune di Morgex, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
- l. l'entrata in esercizio dell'impianto è subordinata al conseguimento del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- m. il soggetto autorizzato dovrà trasmettere alla Struttura organizzativa Tutela qualità aria e acque, al Comune di Morgex, all'ARPA e, per conoscenza, alla Struttura organizzativa Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti e delle opere accessorie oggetto di intervento, nonché la dichiarazione di cui all'art. 11, comma 7, della l.r. 8/2011 attestante il collaudo nonché la conformità delle opere alla normativa tecnica vigente;
- n. al fine di consentire eventuali attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'impianto, il soggetto autorizzato dovrà consentire al personale della Struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili (o dalla stessa autorizzato) e del Comune di Morgex il libero accesso all'impianto;
- o. il soggetto autorizzato invierà alla Struttura organizzativa Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati riferiti all'anno precedente, per quanto attiene al funzionamento dell'impianto ed al quantitativo di energia prodotta;

- p. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo al soggetto autorizzato di realizzare le opere di recupero ambientale e quelle che saranno stabilite dal Comune di Morgex;
 - q. il presente provvedimento è trasmesso al soggetto autorizzato, al Comune di Morgex, alle strutture regionali interessate, alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
6. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, se del caso, di opere in cemento armato, il soggetto autorizzato trasmetterà al Comune di Morgex la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Jean Claude Pession

Il dirigente
Mario Sorsoloni

IL COMPILATORE
Jean Claude PESSION

MARIO SORSOLONI

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione spese - Ufficio impegni

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 19/12/2014 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO